


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V.

Hygiene-Institut, UMWELT Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen



Pottthauer Str. 21
45879 Gelsenkirchen

Telefon (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W/279656-17-Hb
Vormals: W-253435-15-Hb
Ansprechpartnerin: Dipl.-Ing. (FH) S. Horn

Prüfzeugnis

(Umschreibung von Zertifikat W-253435k-15-Ho)

Hygiene - Konformitätsprüfung

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauer Straße 21
49879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: Kunststoffrohr „Roll Air“

Hersteller: FITT S.p.A.
Via Piave, 8
36066 SANDRIGO (VI)
Italy

Grundlage der Prüfung:

- ✓ VDI 6022, Blatt 1 (07/2011)
- ✓ SWKI VA104-01 (04/2006)
- ✓ ÖNorm H 6021 (09/2003)
- ✓ ÖNorm H 6038 (02/2014)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 02/2015 – 02/2020

Gutachten: W-253435-15-Ho



Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das überprüfte Kunststoffrohr „Roll Air“ soweit im Gutachten W-253435-15-Ho dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.


(Priv.-Doz. Dr. G.-J. Tuschewitzki)
Leiter der Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie


(Dipl.-Ing. (FH) S. Horn)
Bereichsleiterin Raumluftechnik
Abteilung Wasserhygiene
und Umweltmikrobiologie

ausgestellt am 03.01.2017, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft.

Träger: Verein zur Bekämpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jürgen Kretschmann, Dr. Emanuel Grün, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschäftsführ. Vorstand)